

令和 8 年 6 月 25 日に発生した震度 6 弱の地震に伴う  
市立東中学校、旭ヶ丘小学校、根城中学校、  
湊中学校の体育館の被災状況について

被災状況

<p>(1) 東中学校 応急危険度判定結果：危険 壁ブレース破断、変形</p> 	<p>壁ブレース破断</p> 	<p>基礎破損</p> 
<p>(2) 旭ヶ丘小学校 応急危険度判定結果：危険 壁ブレース変形</p> 	<p>屋根ブレース変形</p> 	<p>ステージ側 バスケットゴール変形</p> 
<p>(3) 湊中学校 応急危険度判定結果：危険 屋根ブレース変形</p> 	<p>フルコート ステージ側バスケットゴール変形 【 落下の恐れ 】</p> 	
<p>(4) 根城中学校 応急危険度判定結果：危険 フルコート ステージ側バスケットゴール変形 【 落下の恐れ 】</p> 		