

令和6年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

1. 自主測定結果報告のあった施設

| No. | 工場・事業場名                     | 所在地                 | 施設<br>No. | 特定施設の種類  | 規模<br>(kg/h) | 排出ガス基準値<br>(ng-TEQ/m³N) | 自主測定結果               |                         |                    |                   | 採取年月日                                           | 備考                                          |
|-----|-----------------------------|---------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                             |                     |           |          |              |                         | 排出ガス<br>(ng-TEQ/m³N) | 基準値 3 ng-TEQ/g          |                    | 基準値 10pg-TEQ/L    |                                                 |                                             |
|     |                             |                     |           |          |              |                         |                      | ばいじん<br>(ng-TEQ/g)      | 燃え殻<br>(ng-TEQ/g)  | 排水水<br>(pg-TEQ/L) |                                                 |                                             |
| 1   | 八戸市動物死体焼却場                  | 八戸市大字鮫町字大草離3-14     | 1         | 廃棄物焼却炉1号 | 140          | 10                      | 0.002                | —                       | ①0.0043<br>②0.0024 | —                 | R6.10.8(排ガス)<br>R6.10.9(燃え殻)                    | ①炉内<br>②煙突下                                 |
| 2   | ㈱庄司興業所<br>産業廃棄物中間処理施設       | 八戸市大字櫛引字長平6-78      | 2         | 廃棄物焼却炉1号 | 1,300        | 10                      | 0.22                 | 0.024                   | 0.71               | —                 | R6.10.28(排ガス)<br>R6.10.29(ばいじん、燃え殻)             |                                             |
| 3   | 三八地域県民局地域農林水産部<br>八戸家畜保健衛生所 | 八戸市大字尻内町字下毛合清水7-2   | 3         | 廃棄物焼却炉1号 | 180          | 10                      | 0.0035               | —                       | 0.00024            | —                 | R6.11.13(排ガス)<br>R6.11.14(燃え殻)                  |                                             |
| 4   | ㈱マルワ菅原建設                    | 八戸市大字大久保字大山24-197   | 4         | 廃棄物焼却炉2号 | 150          | 5                       | 0.014                | —                       | ①0.0029<br>②0      | —                 | R6.11.6(排ガス)<br>R6.117(燃え殻)                     | ①炉内<br>②煙突下                                 |
| 5   | 八戸地域広域市町村圏事務組合<br>八戸清掃工場    | 八戸市大字櫛引字取揚石1-1      | 5         | 廃棄物焼却炉1号 | 6,250        | 1                       | 0.011                | 0.54                    | 0.0017             | —                 | R6.7.4                                          |                                             |
|     |                             |                     | 6         | 廃棄物焼却炉2号 | 6,250        | 1                       | 0.037                | 0.35                    | 0.000180           | —                 | R6.8.7                                          |                                             |
|     |                             |                     | 7         | 廃棄物焼却炉3号 | 6,250        | 1                       | 0.036                | 1.2                     | 0.0012             | —                 | R6.8.6                                          |                                             |
| 6   | ㈱小沢土木                       | 八戸市大字大久保字大山62-19,20 | 8         | 廃棄物焼却炉2号 | 145          | 5                       | 0.018                | 0.00000048              | 0                  | —                 | R6.12.11(排ガス)<br>R6.12.13(ばいじん、燃え殻)             |                                             |
| 7   | 三菱製紙㈱八戸工場                   | 八戸市大字河原木字青森谷地       | 9         | 廃棄物焼却炉4号 | 28,720       | 0.1                     | 0.00000057           | 0.0020                  | 0                  | —                 | R6.7.17                                         |                                             |
|     |                             |                     | 10        | バルブ漂白施設  | —            | —                       | —                    | —                       | —                  | 0.0038            | R6.5.8                                          |                                             |
| 8   | 医療法人平成会焼却場                  | 八戸市大字大久保字大塚17-605   | 11        | 廃棄物焼却炉1号 | 57           | 10                      | 0.071                | —                       | 0                  | —                 | R7.1.7(排ガス)<br>R7.1.10(燃え殻)                     |                                             |
|     |                             |                     | 12        | 廃棄物焼却炉2号 | 40           | 10                      | 0.015                | —                       | 0.0032             | —                 | R6.12.12(排ガス)<br>R6.12.13(燃え殻)                  |                                             |
| 9   | 八戸製錬㈱八戸製錬所                  | 八戸市大字河原木字浜名谷地76     | 13        | 廃棄物焼却炉2号 | 483          | 5                       | 0.00000063           | 0                       | 0                  | 0.16              | R6.10.28(排ガス)<br>R6.10.29(ばいじん、燃え殻)             | 排水水採水(R6.10.8)                              |
|     |                             |                     | 14        | 亜鉛回収施設   | 45,500       | 1                       | 0                    | —                       | —                  |                   | R6.10.15                                        |                                             |
|     |                             |                     | 15        | 亜鉛回収施設   | 38,130       | 1                       | 0                    | —                       | —                  |                   | R6.10.29                                        |                                             |
| 10  | 東京鐵鋼㈱八戸工場                   | 八戸市大字河原木字海岸4-11     | 16        | 製鋼用電気炉   | 50,000kVA    | 5                       | 0.0000069            | —                       | —                  | —                 | R6.10.2                                         |                                             |
|     |                             |                     | 17        | 廃棄物焼却炉1号 | 3919.4       | 1                       | 0.050                | 0.28                    | ①0.017<br>②0.010   | —                 | R6.11.12(排ガス)R6.12.19(ばいじん、燃え殻)<br>R7.1.8(焼却残渣) | ①焼却残渣②燃え殻                                   |
| 11  | 大平洋金属㈱                      | 八戸市大字河原木字遠山新田5-2    | 18        | 廃棄物焼却炉2号 | 2,361        | 1                       | 0.0047               | 2.1                     | 0.92               | —                 | R6.10.7                                         | ※(ばいじん・燃え殻は特<br>管産廃として八戸製錬に<br>て処分(基準値適用外)) |
|     |                             |                     |           |          |              |                         | 0.0011               | 0.2                     | 110※               | —                 | R7.2.4                                          |                                             |
| 12  | 奥羽クリーンテクノロジー㈱<br>八戸工場       | 八戸市豊洲3-19           | 19        | 廃棄物焼却炉1号 | 8,333        | 0.1                     | 0.023                | 0.51                    | 0.0078             | —                 | R6.7.2                                          |                                             |
| 13  | 環境技術㈱<br>産業廃棄物最終埋立処分場       | 八戸市大字尻内町字下毛合清水1-29  | 20        | 廃棄物焼却炉2号 | 1,900        | 5                       | 0.34                 | ①1.4(飛灰)<br>②0.48(減温飛灰) | 0.55(燃え殻)          | —                 | R6.10.29                                        | ①炉内<br>②減温塔内                                |

注) 測定結果の数字の前に「※」印がついているものが基準値超過、「×」印は測定結果がなかった項目、「—」印は測定の必要が無い項目、「0」は定量下限値未満を表す。

2.休止中のため、自主測定結果報告のなかった施設

| 事業場<br>No. | 工場・事業場名                  | 所在地             | 施設<br>No. | 特定施設の種類  | 規模<br>(kg/h) | 排出ガス基準値<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 自主測定結果                            |                    |                   |                   | 採取年月日 | 備考  |
|------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|-----|
|            |                          |                 |           |          |              |                                      | 排出ガス<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 基準値 3 ng-TEQ/g     |                   | 基準値 10pg-TEQ/L    |       |     |
|            |                          |                 |           |          |              |                                      |                                   | ばいじん<br>(ng-TEQ/g) | 燃え殻<br>(ng-TEQ/g) | 排出水<br>(pg-TEQ/L) |       |     |
| 1          | 三菱製紙㈱八戸工場                | 八戸市大字河原木字青森谷地   | 1         | 廃棄物焼却炉2号 | 7,740        | 0.1                                  |                                   |                    |                   |                   |       | 休止中 |
|            |                          |                 | 2         | 廃棄物焼却炉3号 | 88.3         | 10                                   |                                   |                    |                   |                   |       | 休止中 |
| 2          | 八戸地域広域市町村圏事務組合<br>八戸清掃工場 | 八戸市大字薮引字取揚石1-1  | 3         | 廃棄物焼却炉4号 | 6,250        | 1                                    |                                   |                    |                   |                   |       | 休止中 |
| 3          | 椀本建材                     | 八戸市大字美保野13-2302 | 4         | 廃棄物焼却炉2号 | 72           | 5                                    |                                   |                    |                   |                   |       | 休止中 |
|            |                          |                 | 5         | 廃棄物焼却炉3号 | 145          | 5                                    |                                   |                    |                   |                   |       | 休止中 |