

現場上流

		試料採取日	2025/4/23	2025/7/9			
分析項目	単 位	基準値					
水素イオン濃度	－	－	6.3	6.5			
電気伝導度	μ S/cm	－	370	380			
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003			
鉛	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005			
PFOS	ng/L	－	<2.5	－			
PFOA	ng/L	－	2.8	－			
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下(指針値)	5	－			

現場下流

		試料採取日	2025/4/23	2025/7/9			
分析項目	単 位	基準値					
水素イオン濃度	－	－	6.5	6.5			
電気伝導度	μ S/cm	－	550	540			
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003			
鉛	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005			
PFOS	ng/L	－	4.8	－			
PFOA	ng/L	－	50	－			
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下(指針値)	54	－			

最下流

		試料採取日	2025/4/23	2025/7/9			
分析項目	単 位	基準値					
水素イオン濃度	－	－	7.3	7.7			
電気伝導度	μ S/cm	－	130	130			
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003			
鉛	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005			
PFOS	ng/L	－	<2.5	－			
PFOA	ng/L	－	<2.5	－			
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下(指針値)	<5	－			

現場直近下流井戸 全項目分析結果一覧

分析項目	単 位	試料採取日 基準値	2025/4/23	2025/7/9			
pH	-	-	6.2	6.3			
電気伝導率	μ S/cm	-	2400	2400			
カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0004	<0.0003			
全シアン	mg/L	検出されないこと	-	不検出			
鉛	mg/L	0.01以下	-	<0.001			
六価クロム	mg/L	0.05以下	-	<0.005			
砒素	mg/L	0.01以下	-	0.003			
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	0.0047			
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	不検出			
PCB	mg/L	検出されないこと	-	不検出			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	<0.002			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	<0.0002			
クロロエチレン	mg/L	0.002	-	<0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	<0.01			
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	<0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	<0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	<0.0006			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	<0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	<0.001			
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	<0.0002			
チウラム	mg/L	0.006以下	-	<0.0006			
シマジン	mg/L	0.003以下	-	<0.0003			
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	<0.002			
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	<0.001			
セレン	mg/L	0.01以下	-	<0.001			
硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	0.02			
亜硝酸性窒素	mg/L		-	0.023			
ふっ素	mg/L	0.8以下	-	<0.08			
ほう素	mg/L	1以下	-	0.19			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	0.013			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	0.000043			
PFOS	ng/L	-	8.6	-			
PFOA	ng/L	-	540	-			
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下(指針値)	540	-			

現場下流井戸 全項目分析結果一覧

分析項目		試料採取日 基準値	2025/4/23	2025/7/9	
pH	-	-	6.5	6.5	
電気伝導率	μ S/cm	-	550	540	
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	
全シアン	mg/L	検出されないこと	-	不検出	
鉛	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	
六価クロム	mg/L	0.05以下	-	<0.005	
砒素	mg/L	0.01以下	-	<0.001	
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	不検出	
PCB	mg/L	検出されないこと	-	不検出	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	<0.002	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	<0.0002	
クロロエチレン	mg/L	0.002	-	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	<0.01	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	<0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	<0.001	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	<0.0002	
チウラム	mg/L	0.006以下	-	<0.0006	
シマジン	mg/L	0.003以下	-	<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	<0.002	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	<0.001	
セレン	mg/L	0.01以下	-	<0.001	
硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	0.74	
亜硝酸性窒素	mg/L		-	<0.005	
ふっ素	mg/L	0.8以下	-	<0.08	
ほう素	mg/L	1以下	-	<0.02	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	<0.005	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	0.0000057	
PFOS	ng/L	-	4.8	-	
PFOA	ng/L	-	50	-	
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下(指針値)	54	-	