

令和元年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

1. 自主測定結果報告のあった施設

No.	工場・事業場名	所在地	施設 No.	特定施設の種類	規模 (kg/h)	排出ガス基準値 (ng-TEQ/m ³ N)	自主測定結果			採取年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	基準値 3 ng-TEQ/g				基準値 10pg-TEQ/L
								ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)			排出水 (pg-TEQ/L)
1	八戸市動物死体焼却場	八戸市大字鮫町字大草離3-14	1	廃棄物焼却炉1号	140	10	0.10	—	0.08	—	R1.9.27(排ガス) R1.9.28(燃え殻)	
2	株庄司興業所 産業廃棄物中間処理施設	八戸市大字櫛引字長平6-78	2	廃棄物焼却炉1号	1,300	10	0.80	1.7	0.37	—	R1.10.30(排ガス) R1.10.31(ばいじん、燃え殻)	
3	三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所	八戸市大字尻内町字下毛合清水7-2	3	廃棄物焼却炉1号	180	10	0.08	—	0	—	R2.2.4(排ガス) R2.2.5(燃え殻)	
4	株マルワ菅原建設	八戸市大字大久保字大山24-197	4	廃棄物焼却炉2号	150	5	0.0000028	—	0.00035	—	R1.10.29(排ガス) R1.10.30(燃え殻)	
5	八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸清掃工場	八戸市大字櫛引字取揚石1-1	5	廃棄物焼却炉1号	6,250	1	0.063	0.45	0.0013	—	R1.7.24	
			6	廃棄物焼却炉2号	6,250	1	0.046	0.20	0.00044	—	R1.5.15	
			7	廃棄物焼却炉3号	6,250	1	0.011	0.19	0.000017	—	R1.6.12	
6	㈱小沢土木	八戸市大字大久保字大山62-19,20	8	廃棄物焼却炉2号	145	5	0.57	0	0.014	—	R1.12.3(排ガス) R1.12.4(ばいじん、燃え殻)	
7	三菱製紙㈱八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	9	廃棄物焼却炉2号	7,740	0.1	0.00000025	0	—	—	R1.6.25	
			10	廃棄物焼却炉4号	28,720	0.1	0.00000022	0.000010	0	—	R1.7.19	
			11	パルプ漂白施設	—	—	—	—	—	0.0016	R1.5.8	
8	医療法人平成会焼却場	八戸市大字大久保字大塚17-605	12	廃棄物焼却炉1号	57	10	0.0014	—	0	—	R1.11.29(排ガス) R1.12.2(燃え殻)	
			13	廃棄物焼却炉2号	40	10	0.00046	—	0	—	R1.11.29(排ガス) R1.12.2(燃え殻)	
9	八戸製錬㈱八戸製錬所	八戸市大字河原木字浜名谷地76	14	廃棄物焼却炉2号	483	10	0.0000076	0.67	0	0.66	R1.10.31	
			15	亜鉛回収施設	45,500	1	0.000014	—	—		R1.10.28	
			16	亜鉛回収施設	38,130	1	0.000016	—	—		R1.10.31	
10	東京鐵鋼㈱八戸工場	八戸市大字河原木字海岸4-11	17	製鋼用電気炉	50,000kVA	5	0.000010	—	—	—	R1.9.23	
			18	廃棄物焼却炉1号	3919.4	1	0.078	0.17	0	—	R1.11.21(排ガス、ばいじん) R2.1.9(焼却灰)	
11	大平洋金属㈱	八戸市大字河原木字遠山新田5-2	19	廃棄物焼却炉2号	2,361	1	0	0.0066	0.0071	—	R1.12.5	
12	奥羽クリーンテクノロジー㈱ 八戸工場	八戸市豊洲3-19	20	廃棄物焼却炉1号	8,333	0.1	0.085	0.27	0	—	R1.5.20	
13	環境技術㈱ 産業廃棄物最終埋立処分場	八戸市大字尻内町字下毛合清水1-29	21	廃棄物焼却炉2号	1,900	5	0.5	①1.1 ②0.22	0.021	—	R1.10.29	①飛灰出口 ②焼却灰出口

注) 測定結果の数字の前に「※」印がついているものが基準値超過、「×」印は測定結果がなかった項目、「—」印は測定の必要が無い項目、「0」は定量下限値未満を表す。

2.休止中又は廃止のため、自主測定結果報告のなかった施設

事業場 No.	工場・事業場名	所在地	施設 No.	特定施設の種類	規模 (kg/h)	排出ガス基準値 (ng-TEQ/m ³ N)	自主測定結果			採取年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	基準値 3 ng-TEQ/g				基準値 10pg-TEQ/L
								ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)			排出水 (pg-TEQ/L)
1	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	1	廃棄物焼却炉1号	6,660	1					廃止	
			2	廃棄物焼却炉3号	88.3	10					休止中	
2	八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸清掃工場	八戸市大字櫛引字取揚石1-1	3	廃棄物焼却炉4号	6,250	1					休止中	
3	椴本建材	八戸市大字美保野13-2302	4	廃棄物焼却炉2号	72	5					休止中	
			5	廃棄物焼却炉3号	145	5					休止中	
4	海上自衛隊八戸航空基地	八戸市大字河原木字高館	6	廃棄物焼却炉4号	98.5	5					廃止	
			7	廃棄物焼却炉5号	45	5					廃止	