

令和3年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

1. 自主測定結果報告のあった施設

No.	工場・事業場名	所在地	施設No.	特定施設の種類	規模(kg/h)	排出ガス基準値 (ng-TEQ/m ³ N)	自主測定結果			採取年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	基準値 3 ng-TEQ/g				基準値 10pg-TEQ/L
								ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)			排水 (pg-TEQ/L)
1	八戸市動物死体焼却場	八戸市大字鮫町字大草離3-14	1	廃棄物焼却炉1号	140	10	0	—	①0 ②0	—	R3.10.21(排ガス) R3.10.22(燃え殻)	①炉内 ②煙突下
2	(株)庄司興業所 産業廃棄物中間処理施設	八戸市大字櫛引字長平6-78	2	廃棄物焼却炉1号	1,300	10	0.27	0.93	0.03	—	R3.10.25(排ガス) R3.10.26(ばいじん、燃え殻)	
3	三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所	八戸市大字尻内町字下毛合清水7-2	3	廃棄物焼却炉1号	180	10	0	—	0.000000024	—	R3.10.20(排ガス) R3.10.21(燃え殻)	
4	(株)マルワ菅原建設	八戸市大字大久保字大山24-197	4	廃棄物焼却炉2号	150	5	0.0033	—	①0.000050 ②0	—	R3.11.19(排ガス) R3.11.22(燃え殻)	①炉内 ②煙突下
5	八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸清掃工場	八戸市大字櫛引字取揚石1-1	5	廃棄物焼却炉1号	6,250	1	0.051	0.0020	0.79	—	R3.5.26	
			6	廃棄物焼却炉2号	6,250	1	0.012	0.00056	0.20000	—	R3.8.10	
			7	廃棄物焼却炉3号	6,250	1	0.022	0.00042	0.16	—	R3.6.2	
6	(有)小沢土木	八戸市大字大久保字大山62-19,20	8	廃棄物焼却炉2号	145	5	0.28	0	0	—	R3.12.3(排ガス) R3.12.4(ばいじん、燃え殻)	
7	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	9	廃棄物焼却炉4号	28,720	0.1	0.000000051	0	0	—	R3.7.16	
			10	パルプ漂白施設	—	—	—	—	—	0.014	R3.5.11	
8	医療法人平成会焼却場	八戸市大字大久保字大塚17-605	11	廃棄物焼却炉1号	57	10	0.23	—	0.3	—	R3.12.3(排ガス) R3.12.6(燃え殻)	
			12	廃棄物焼却炉2号	40	10	1.1	—	0.02	—	R3.12.17(排ガス) R3.12.20(燃え殻)	
9	八戸製錬(株)八戸製錬所	八戸市大字河原木字浜名谷地76	13	廃棄物焼却炉2号	483	10	0	0.021	0	0.0015	R3.10.20	排水採水(R3.10.18)
			14	亜鉛回収施設	45,500	1	0	—	—		R3.10.18	
			15	亜鉛回収施設	38,130	1	0.0000041	—	—		R3.12.22	
10	東京製鋼(株)八戸工場	八戸市大字河原木字海岸4-11	16	製鋼用電気炉	50,000kVA	5	0.036	—	—	—	R3.10.17	
			17	廃棄物焼却炉1号	3919.4	1	0.042	0.12	0.090	—	R3.11.23	
11	大平洋金属(株)	八戸市大字河原木字遠山新田5-2	18	廃棄物焼却炉2号	2,361	1	0.00110	0.27	0.0026	—	R3.12.22	
12	奥羽クリーンテクノロジー(株) 八戸工場	八戸市豊洲3-19	19	廃棄物焼却炉1号	8,333	0.1	0.024	1.9	0.0040	—	R3.7.15	
13	環境技術(株) 産業廃棄物最終埋立処分場	八戸市大字尻内町字下毛合清水1-29	20	廃棄物焼却炉2号	1,900	5	0.27	1.2	(1)-① 0.0072 (2)-① 6.2 / (2)-② 0.21	—	①R3.10.19 ②R3.12.17	(1)炉内 (2)減温塔内

注) 測定結果の数字の前に「※」印がついているものが基準値超過、「×」印は測定結果がなかった項目、「—」印は測定の必要が無い項目、「0」は定量下限値未満を表す。

2.休止中のため、自主測定結果報告のなかった施設

事業場 No.	工場・事業場名	所在地	施設 No.	特定施設の種類	規模 (kg/h)	排出ガス基準値 (ng-TEQ/m ³ N)	自主測定結果			採取年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	基準値 3 ng-TEQ/g				基準値 10pg-TEQ/L 排出水 (pg-TEQ/L)
								ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)			
1	三菱製紙㈱八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	1	廃棄物焼却炉2号	7,740	0.1					休止中	
			2	廃棄物焼却炉3号	88.3	10					休止中	
2	八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸清掃工場	八戸市大字櫛引字取揚石1-1	3	廃棄物焼却炉4号	6,250	1					休止中	
3	椛本建材	八戸市大字美保野13-2302	4	廃棄物焼却炉2号	72	5					休止中	
			5	廃棄物焼却炉3号	145	5					休止中	