

令和4年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

1. 自主測定結果報告のあった施設

No.	工場・事業場名	所在地	施設 No.	特定施設の種類の	規模 (kg/h)	排出ガス基準値 (ng-TEQ/m ³ N)	自主測定結果			採取年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	基準値 3 ng-TEQ/g				基準値 10pg-TEQ/L
								ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)			排水 (pg-TEQ/L)
1	八戸市動物死体焼却場	八戸市大字鮫町字大草離3-14	1	廃棄物焼却炉1号	140	10	0.0014	—	①0.00078 ②0	—	R4.10.21(排ガス) R4.10.24(燃え殻)	①炉内 ②煙突下
2	㈱庄司興業所 産業廃棄物中間処理施設	八戸市大字榑引字長平6-78	2	廃棄物焼却炉1号	1,300	10	0.51	0.095	0.20	—	R4.10.24(排ガス) R4.10.26(ばいじん、燃え殻)	
3	三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所	八戸市大字尻内町字下毛合清水7-2	3	廃棄物焼却炉1号	180	10	0.017	—	0	—	R4.9.28(排ガス) R4.9.29(燃え殻)	
4	㈱マルワ菅原建設	八戸市大字大久保字大山24-197	4	廃棄物焼却炉2号	150	5	0.0082	—	①0.043 ②0.0010	—	R4.11.19(排ガス) R4.11.30(燃え殻)	①炉内 ②煙突下
5	八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸清掃工場	八戸市大字榑引字取揚石1-1	5	廃棄物焼却炉1号	6,250	1	0.041	0.54	0.000017	—	R4.7.13	
			6	廃棄物焼却炉2号	6,250	1	0.082	0.39	0.000017	—	R4.8.22	
			7	廃棄物焼却炉3号	6,250	1	0.020	0.049	0.0017	—	R4.8.31	
6	㈱小沢土木	八戸市大字大久保字大山62-19.20	8	廃棄物焼却炉2号	145	5	0.57	0.006	0	—	R4.11.29(排ガス) R4.11.30(ばいじん、燃え殻)	
7	三菱製紙㈱八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	9	廃棄物焼却炉4号	28,720	0.1	0.000000042	0.00020	0	—	R4.7.21	
			10	パルプ漂白施設	—	—	—	—	—	0.0083	R4.5.10	
8	医療法人平成会焼却場	八戸市大字大久保字大塚17-605	11	廃棄物焼却炉1号	57	10	0.13	—	0.021	—	R4.12.23(排ガス) R4.12.24(燃え殻)	
			12	廃棄物焼却炉2号	40	10	0.062	—	0.099	—	R4.12.16(排ガス) R4.12.19(燃え殻)	
9	八戸製錬㈱八戸製錬所	八戸市大字河原木字浜名谷地76	13	廃棄物焼却炉2号	483	5	0	0	0	0.00042	R4.10.14(排ガス) R4.10.23(ばいじん、燃え殻)	排水採水(R4.10.18)
			14	亜鉛回収施設	45,500	1	0	—	—		R4.10.13	
			15	亜鉛回収施設	38,130	1	0.0000032	—	—		R4.10.17	
10	東京鐵鋼㈱八戸工場	八戸市大字河原木字海岸4-11	16	製鋼用電気炉	50,000kVA	5	0.055	—	—	—	R4.10.16	
			17	廃棄物焼却炉1号	3919.4	1	0.0038	0.30	0.026	—	R4.11.15	
11	大平洋金属㈱	八戸市大字河原木字遠山新田5-2	18	廃棄物焼却炉2号	2,361	1	0.00000	0.0031	0.30	—	R4.12.20	
12	奥羽クリーンテクノロジー㈱ 八戸工場	八戸市豊洲3-19	19	廃棄物焼却炉1号	8,333	0.1	0.018	0.41	0.00010	—	R4.6.17	
13	環境技術㈱ 産業廃棄物最終埋立処分場	八戸市大字尻内町字下毛合清水1-29	20	廃棄物焼却炉2号	1,900	5	0.28	0.30	① 0.012 ② 0.46	—	R4.10.25	①炉内 ②減温塔内

注) 測定結果の数字の前に「※」印がついているものが基準値超過、「×」印は測定結果がなかった項目、「-」印は測定の必要が無い項目、「0」は定量下限値未満を表す。

2.休止中のため、自主測定結果報告のなかった施設

事業場 No.	工場・事業場名	所在地	施設 No.	特定施設の種類	規模 (kg/h)	排出ガス基準値 (ng-TEQ/m ³ N)	自主測定結果			採取年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	基準値 3 ng-TEQ/g				基準値 10pg-TEQ/L
								ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)			排水 (pg-TEQ/L)
1	三菱製紙㈱八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	1	廃棄物焼却炉2号	7,740	0.1					休止中	
			2	廃棄物焼却炉3号	88.3	10					休止中	
2	八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸清掃工場	八戸市大字笹引字取揚石1-1	3	廃棄物焼却炉4号	6,250	1					休止中	
3	椀本建材	八戸市大字美保野13-2302	4	廃棄物焼却炉2号	72	5					休止中	
			5	廃棄物焼却炉3号	145	5					休止中	