

施設概要

名	称	八戸市一般廃棄物最終処分場
所 在 地		八戸市大字櫛引字湯ノ沢 2-6
敷 地 面 積		135,666 m ²
建 物 面 積		546.39 m ²
埋 立 面 積		15,400 m ²
埋 立 容 量		214,000 m ³
竣 工		平成25年7月
構造・方式・施工者	埋立施設	
	クローズドシステム（被覆型）	
	鉄筋コンクリート槽 4区画	
	埋立中の区画に膜屋根（移動式）	
	施工者：安藤ハザマ・石上・小幡特定建設工事共同企業体	
	浸出水処理施設	
	処理方式 凝集沈殿	
	処理能力 30 m ³ /日	
	処理水 公共下水道放流	
	施工者：共和化工・大館特定建設工事共同企業体	



八戸市一般廃棄物最終処分場 H25.7竣工

八戸市一般廃棄物最終処分場

○ 埋立廃棄物の種類、数量

単位 (t)

	焼却残渣	不燃物残渣	し尿処理残渣	道路清掃土砂	その他	計
4 月	519.54	186.74	0.00	0.00	42.80	749.08
5 月	526.21	199.59	0.00	0.67	35.02	761.49
6 月	455.21	175.79	0.00	14.96	41.10	687.06
7 月						0.00
8 月						0.00
9 月						0.00
1 0 月						0.00
1 1 月						0.00
1 2 月						0.00
1 月						0.00
2 月						0.00
3 月						0.00
計	1,500.96	562.12	0.00	15.63	118.92	2,197.63

○ 残余容量

80,121 m³

(令和8年3月31日時点)

八戸市一般廃棄物最終処分場
施設点検の記録

点 検 項 目	4月23日	5月22日	6月26日									
	4月28日	5月28日	7月1日									
貯留設備(躯体、堰堤)	○	○	○									
遮水工 (遮水シート)	○	○	○									
覆蓋設備(膜屋根)	○	○	○									
下水道前処理施設 (流量調整設備を含む)	○	○	○									

凡例 ○ : 異常なし
 × : 異常あり

必要な措置を講じた年月日 及びその内容	
------------------------	--

八戸市一般廃棄物最終処分場水質調査結果表

上段：採水日 下段：検査結果日

	項 目	単位	4月23日	5月22日	6月26日										最 大	最 小	平 均	下 水 道 排水基準
			4月28日	5月27日	7月1日													
浸 原 出 水 処 理 施 設	水 温	℃	18.1	17.3	27.8										27.8	17.3	21.1	
	外 観(色 度)		赤褐色	赤褐色	赤褐色													
	透視度	cm	24	5	21										24	5.0	17	
	pH(水素イオン濃度)		6.7	7.8	7.5										7.8	6.7	7.3	
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	84	397.8	341.7										398	84	270	
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	51	53	165										165	51	90	
	SS(浮遊物質)	mg/ℓ	98	164	157										164	98	140	
	EC(電気伝導度)	ms/m	4	5	4										5	4	0	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	25,000	60,000	50,000										60,000	25,000	45,000	
	Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	900	1,250	1,200										1,250	900	1,100	
	水 温	℃	19.4	20.9	27.6										27.6	19.4	22.6	
	外 観(色 度)		無色	無色	無色													
	透視度	cm	>50	>50	11										>50	10.5	37	
	pH(水素イオン濃度)		5.6	6.9	6.9										6.9	5.6	6.5	5.0~9.0
放 流 設 水	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	86.6	413.1	249.9										413.1	86.6	250	600
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	43	72	71										72	43	60	
	SS(浮遊物質)	mg/ℓ	64	210	102										210	64	125	600
	EC(電気伝導度)	ms/m	3	5	3										5	3	0	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	20,000	50,000	35,000										50,000	20,000	35,000	
	Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	650	800	750										800	650	730	
	よう素消費量	mg/ℓ	<5	<5	<5										<5	<5	<5	220
地 下 水 集 排 水 設 備	水 温	℃	17.4	17.2	17.7										17.7	17.2	17.4	
	外 観(色 度)		無色	無色	無色													
	透視度	cm	>50	>50	>50										>50	>50	>50	
	pH(水素イオン濃度)		7.1	8.3	7.7										8.3	7.1	7.7	
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	8.0	<1	<0										8.0	<0	3.1	
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	3	4	2										4.0	2.0	3.0	
	SS(浮遊物質)	mg/ℓ	<0	<0	<0										<0	<0	<0	
	EC(電気伝導度)	ms/m	47	84	56										84	47	62	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	13	5	10										13	5	9	