

施設概要

名	称	八戸市一般廃棄物最終処分場
所 在 地		八戸市大字櫛引字湯ノ沢 2 - 6
敷 地 面 積		1 3 5, 6 6 6 m ²
建 物 面 積		5 4 6. 3 9 m ²
埋 立 面 積		1 5, 4 0 0 m ²
埋 立 容 量		2 1 4, 0 0 0 m ³
竣 工		平成 2 5 年 7 月
構造・方式・施工者	埋立施設	
	クローズドシステム（被覆型）	
	鉄筋コンクリート槽 4 区画	
	埋立中の区画に膜屋根（移動式）	
	施工者：安藤ハザマ・石上・小幡特定建設工事共同企業体	
	浸出水処理施設	
	処理方式 凝集沈殿	
	処理能力 3 0 m ³ /日	
	処理水 公共下水道放流	
	施工者：共和化工・大館特定建設工事共同企業体	



八戸市一般廃棄物最終処分場 H25.7竣工

八戸市一般廃棄物最終処分場

○ 埋立廃棄物の種類、数量

単位 (t)

	焼却残渣	不燃物残渣	し尿処理残渣	道路清掃土砂	その他	計
4 月	519.54	186.74	0.00	0.00	42.80	749.08
5 月	526.21	199.59	0.00	0.67	35.02	761.49
6 月	455.21	175.79	0.00	14.96	41.10	687.06
7 月	728.29	234.61	2.10	101.63	19.58	1,086.21
8 月						0.00
9 月						0.00
10 月						0.00
11 月						0.00
12 月						0.00
1 月						0.00
2 月						0.00
3 月						0.00
計	2,229.25	796.73	2.10	117.26	138.50	3,283.84

○ 残余容量

80,121 m³

(令和8年3月31日時点)

八戸市一般廃棄物最終処分場
施設点検の記録

点 検 項 目	4月23日	5月22日	6月26日	7月17日								
	4月28日	5月28日	7月1日	7月22日								
貯留設備(躯体、堰堤)	○	○	○	○								
遮水工 (遮水シート)	○	○	○	○								
覆蓋設備(膜屋根)	○	○	○	○								
下水道前処理施設 (流量調整設備を含む)	○	○	○	○								

凡例 ○ : 異常なし
 × : 異常あり

必要な措置を講じた年月日 及びその内容	
------------------------	--

八戸市一般廃棄物最終処分場水質調査結果表

上段：採水日 下段：検査結果日

	項目	単位	4月23日	5月22日	6月26日	7月17日									最大	最小	平均	下水道 排水基準
			4月28日	5月27日	7月1日	7月22日												
浸 出 水 処 理 施 設	水温	℃	18.1	17.3	27.8	36.3									36.3	17.3	24.9	
	外観(色度)		赤褐色	赤褐色	赤褐色	黒褐色												
	透視度	cm	24	5	21	5									24	5.0	14	
	pH(水素イオン濃度)		6.7	7.8	7.5	6.7									7.8	6.7	7.2	
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	84	397.8	341.7	87.82									398	84	230	
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	51	53	165	293									293	51	140	
	SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	98	164	157	60									164	60	120	
	EC(電気伝導度)	ms/m	4	5	4	5									5	4	0	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	25,000	60,000	50,000	30,000									60,000	25,000	41,000	
	Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	900	1,250	1,200	960									1,250	900	1,100	
	水温	℃	19.4	20.9	27.6	32.0									32.0	19.4	25.0	
	外観(色度)		無色	無色	無色	赤褐色												
	透視度	cm	>50	>50	11	6									>50	6.0	29	
	pH(水素イオン濃度)		5.6	6.9	6.9	7.5									7.5	5.6	6.7	5.0~9.0
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	86.6	413.1	249.9	10									413.1	10	190	600
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	43	72	71	59									72	43	60	
放 流 設 水	SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	64	210	102	118									210	64	124	600
	EC(電気伝導度)	ms/m	3	5	3	2									5	2	0	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	20,000	50,000	35,000	15,000									50,000	15,000	30,000	
	Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	650	800	750	320									800	320	630	
	よう素消費量	mg/ℓ	<5	<5	<5	<5									<5	<5	<5	220
地 下 水 集 排 水 設 備	水温	℃	17.4	17.2	17.7	18.9									18.9	17.2	17.8	
	外観(色度)		無色	無色	無色	無色												
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50									>50	>50	>50	
	pH(水素イオン濃度)		7.1	8.3	7.7	8.0									8.3	7.1	7.8	
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	8.0	<1	<0	<1									8.0	<0	2.5	
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	3	4	2	3.0									4.0	2.0	3.0	
	SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	<0	<0	<0	<0									<0	<0	<0	
	EC(電気伝導度)	ms/m	47	84	56	44									84	44	58	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	13	5	10	13									13	5	10	