

施設概要

名	称	八戸市一般廃棄物最終処分場
所 在 地		八戸市大字櫛引字湯ノ沢 2 - 6
敷 地 面 積		1 3 5, 6 6 6 m ²
建 物 面 積		5 4 6. 3 9 m ²
埋 立 面 積		1 5, 4 0 0 m ²
埋 立 容 量		2 1 4, 0 0 0 m ³
竣 工		平成 2 5 年 7 月
構造・方式・施工者	埋立施設	
	クローズドシステム（被覆型）	
	鉄筋コンクリート槽 4 区画	
	埋立中の区画に膜屋根（移動式）	
	施工者：安藤ハザマ・石上・小幡特定建設工事共同企業体	
	浸出水処理施設	
	処理方式 凝集沈殿	
	処理能力 3 0 m ³ /日	
	処理水 公共下水道放流	
	施工者：共和化工・大館特定建設工事共同企業体	



八戸市一般廃棄物最終処分場 H25.7竣工

八戸市一般廃棄物最終処分場

○ 埋立廃棄物の種類、数量

単位 (t)

	焼却残渣	不燃物残渣	し尿処理残渣	道路清掃土砂	その他	計
4 月	519.54	186.74	0.00	0.00	42.80	749.08
5 月	526.21	199.59	0.00	0.67	35.02	761.49
6 月	455.21	175.79	0.00	14.96	41.10	687.06
7 月	728.29	234.61	2.10	78.47	19.58	1,063.05
8 月	503.75	214.97	0.00	43.32	35.13	797.17
9 月	758.30	159.66	0.00	13.97	25.47	957.40
1 0 月						0.00
1 1 月						0.00
1 2 月						0.00
1 月						0.00
2 月						0.00
3 月						0.00
計	3,491.30	1171.36	2.10	151.39	199.10	5,015.25

○ 残余容量

80,121 m³

(令和8年3月31日時点)

八戸市一般廃棄物最終処分場
施設点検の記録

点 検 項 目	4月23日	5月22日	6月26日	7月17日	8月21日	9月11日						
	4月28日	5月28日	7月1日	7月22日	8月28日	9月16日						
貯留設備(躯体、堰堤)	○	○	○	○	○	○						
遮水工 (遮水シート)	○	○	○	○	○	○						
覆蓋設備(膜屋根)	○	○	○	○	○	○						
下水道前処理施設 (流量調整設備を含む)	○	○	○	○	○	○						

凡例 ○ :異常なし
 × :異常あり

必要な措置を講じた年月日 及びその内容	
------------------------	--

八戸市一般廃棄物最終処分場水質調査結果表

上段：採水日 下段：検査結果日

	項 目	単位	4月23日	5月22日	6月26日	7月17日	8月21日	9月11日							最 大	最 小	平 均	下 水 道 排水基準
			4月28日	5月27日	7月1日	7月22日	8月28日	9月16日										
浸 出 水	水 温	℃	18.1	17.3	27.8	36.3	27.4	28.0							36.3	17.3	25.8	
	外 観(色 度)		赤褐色	赤褐色	赤褐色	黒褐色	赤褐色	黒褐色										
	透視度	cm	24	5	21	5	25	10							25	5.0	15	
	pH(水素イオン濃度)		6.7	7.8	7.5	6.7	7.3	6.9							7.8	6.7	7.2	
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	84	397.8	341.7	87.82	91.9	464.61							465	84	240	
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	51	53	165	293	84	437							437	51	180	
	SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	98	164	157	60	64	122							164	60	110	
	EC(電気伝導度)	ms/m	4	5	4	5	5	6							6	4	0	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	25,000	60,000	50,000	30,000	50,000	50,000							60,000	25,000	44,000	
	Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	900	1,250	1,200	960	1,100	1,200							1,250	900	1,100	
処 理 水	水 温	℃	19.4	20.9	27.6	32.0	31.4	29.5							32.0	19.4	26.8	
	外 観(色 度)		無色	無色	無色	赤褐色	赤褐色	赤褐色										
	透視度	cm	>50	>50	11	6	3	9							>50	3.0	21	
	pH(水素イオン濃度)		5.6	6.9	6.9	7.5	6.5	8.6							8.6	5.6	7.0	5.0~9.0
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	86.6	413.1	249.9	10	9.49	186							413.1	9.49	159	600
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	43	72	71	59	61	163							163	43	80	
	SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	64	210	102	118	250	70							250	64	136	600
	EC(電気伝導度)	ms/m	3	5	3	2	2	3							5	2	0	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	20,000	50,000	35,000	15,000	20,000	30,000							50,000	15,000	28,000	
	Ca(カルシウムイオン)	mg/ℓ	650	800	750	320	430	800							800	320	630	
施 放 水	よう素消費量	mg/ℓ	<5	<5	<5	<5	<5	<5							<5	<5	<5	220
地 下 水 集 排 水 設 備	水 温	℃	17.4	17.2	17.7	18.9	18.5	18.0							18.9	17.2	18.0	
	外 観(色 度)		無色	無色	無色	無色	無色	無色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	pH(水素イオン濃度)		7.1	8.3	7.7	8.0	7.7	8.5							8.5	7.1	7.9	
	BOD(生化学的酸素要求量)	mg/ℓ	8.0	<1	<0	<1	<0	<1							8.0	<0	1.9	
	COD(化学酸素要求量)	mg/ℓ	3	4	2	3.0	3	4.0							4.0	2.0	3.2	
	SS(浮遊物質量)	mg/ℓ	<0	<0	<0	<0	<0	<0							<0	<0	<0	
	EC(電気伝導度)	ms/m	47	84	56	44	35	45							84	35	52	
	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/ℓ	13	5	10	13	13	10							13	5	10	