

●回分槽曝気用ブロウ 概略仕様

場所	一日市	豊崎	市野沢		島守
メーカー	アンレット	アンレット	アンレット	アンレット	新明和工業（株）
設置年月	H 6	H10	H 5	H 5	H11
本体仕様	BH-65	BH-65	BH-65	BH-50	ARH50S
	ルーツブロウ（可変速型）	ルーツブロウ（可変速型）	ルーツブロウ（可変速型）	ルーツブロウ	ARH-S型ヘリカルブロウ（ルーツ）
管口径	65 A	65 A	65 A	50 A	50 A
空気量	1.8Nm3/min	1.2Nm3/min	2.26Nm3/min	1.13Nm3/min	1.55Nm3/min
電動機仕様	IKK-FBKW8	IK-FBKB(東芝VSEータ)	MVA6133A	MLA6115A	SF-JRCA(三菱電機)
	5.5kw	3.7kw	5.5kw	3.7kw	3.7kw
	200V	200V	200V	200V	200V
台数	3 台	3 台	2 台	2 台	3 台

計 13 台

●回分槽曝気用ブロウ 整備計画（参考）

●:実績 ○:予定

		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	...
一日市	No.1	●						○					○		
	No.2						●						○		
	No.3	●						○						○	
豊崎	No.1	●						○						○	
	No.2			●						○					
	No.3			●						○					
市野沢	No.1				●						○				
	No.2		●						○						
	No.3				●						○				
	No.4		●						○						
島守	No.1					●						○			
	No.2						●						○		
	No.3					●						○			

※本整備計画は参考であり、詳細は別途協議の上決定する。