

除害施設の設置等に係る基準

項 目	単 位	基 準 値	
温 度	℃	4 5 未満	
水 素 イ オ ン 濃 度 (p H)		5 を 超 え 9 未満	
生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 (B O D)	mg/L	6 0 0 未満	
浮 遊 物 質 量 (S S)	mg/L	6 0 0 未満	
よ う 素 消 費 量	mg/L	2 2 0 未満	
ノルマルヘキサン 抽出物質	動植物油脂類含有量	mg/L	3 0 以下
	鉱油類含有量	mg/L	5 以下
フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	5 以下	
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	3 以下	
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	2 以下	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (溶 解 性)	mg/L	1 0 以下	
マンガン及びその化合物 (溶解性)	mg/L	1 0 以下	
ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物	mg/L	2 以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0 3 以下	
シ ア ン 化 合 物	mg/L	1 以下	
有 機 り ん 化 合 物	mg/L	1 以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1 以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.2 以下	
ひ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1 以下	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0 0 5 以下	
ア ル キ ル 水 銀 化 合 物		検出されないこと	
ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル	mg/L	0.0 0 3 以下	
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.1 以下	
テ ト ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.1 以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.2 以下	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0 2 以下	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0 4 以下	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	1 以下	
シス-1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.4 以下	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	3 以下	
1 , 1 , 2 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0 6 以下	
1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン	mg/L	0.0 2 以下	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.0 6 以下	
シ マ ジ ン	mg/L	0.0 3 以下	
チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L	0.2 以下	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.1 以下	
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1 以下	
ほう素及びその化合物 (海域)	mg/L	2 3 0 以下	
〃 (その他)	mg/L	1 0 以下	
ふっ素及びその化合物 (海域)	mg/L	1 5 以下	
〃 (その他)	mg/L	8 以下	
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	mg/L	0.5 以下	
ダ イ オ キ シ ン 類	pg/L	1 0 以下	