競技団体との意見交換について

1 八戸市体操協会

日時 | 令和4年6月29日(水)

書面

(意見)

- 男女の大会開催のための器具の整備を要望。 男子6種目、女子4種目、着地マット8種目、得点表示器具10種目等。
- 新体操女子競技の大会開催のための器具の整備を要望。新体操女子競技用フロアマット一式、得点表示器具等。

2 八戸市武術太極拳連盟

日時 | 令和 4 年 6 月 30 日(木)

書面

(意見)

- 今の八戸市体育館、東体育館より広くしてほしい。
- サブの体育館(武道館の剣道場ぐらいの広さ)を設けてほしい。
- トイレに入る時、ズックを脱がなくても入れるようにしてほしい。

3 八戸市卓球協会

日時	令和 4 年 7 月 4 日(月) 18:00~18:40
場所	八戸市庁別館 7 階会議室 B

- ▶ メインアリーナの広さはバスケットボールコート3面あれば十分。
- 観客席は 2,000 席程度あれば良い。
- 照度はアンケートでは 2,000Lx で回答したが 1,500Lx で良い。
- 大会時に必要な会議室は東体育館 2 階会議室、八戸市体育館の競技場隣接の会議室程度の広さで足りる。
- トイレは観客席付近や競技場出入り口付近など複数必要。
- 壁の色は白以外。
- 夏季は窓を閉め暗幕を使用するため空調設備が必要。
- ◆ 今の八戸市体育館地下にあるような卓球場があれば良い。
- 新たな卓球台の購入により台数を増やしてほしい。

4 八戸市体操協会

日時	令和4年7月5日(火)16:00~16:40
場所	八戸市庁別館 7 階会議室 C

(意見)

- ▶ メインアリーナの広さはバスケットボールコート3面あれば十分。
- サブアリーナにも体操器具を設置できるようにしてほしい。
- ◆ 体操器具をスムーズにアリーナに運べる位置に器具庫が必要。
- 体操器具の整備が一番の要望(男子は床フロア、鞍馬、吊り輪、鉄棒など。女子は床フロア、段違い平行棒など。床フロアは現状のものが旧式でバネがついていないため、県大会以上では使用不可)。

5 八戸市ソフトテニス協会

日時	令和4年7月6日(水)16:00~16:30
場所	八戸市庁別館 7 階会議室 C

(意見)

- アリーナの広さはメイン3面、サブ1面で問題ない。
- 照度 1,500Lx についても問題ない。
- ◆ ネットポールの穴、コートのラインを設置してほしい。
- 会議室は、東体育館2階会議室の広さだと狭い。大中小、仕切りで使い 分けができれば良い。

6 八戸市柔道協会

日時	令和4年7月6日(水) 18:15~19:00
場所	八戸市庁別館 7 階会議室 C

- 新たな八戸市体育館に柔道場を整備してほしい(常設3面で大会可能)。
- 1面のサイズは8m四方で外側に安全地帯4mが望ましい。
- 競技中の音の問題があり、剣道場とは分離してほしい。
- 少しでも観客席が欲しい。
- 畳下地には緩衝材の設置を検討していただきたい。
- 器具庫はアリーナと同一フロアに欲しい。現八戸市体育館では地下から アリーナに運んでおり器具庫が別階だと設営が大変。

7 八戸市バレーボール協会

日時	令和4年7月7日(木)10:00~11:00
場所	八戸市庁別館 7 階会議室 C

(意見)

- 東北大会、全国大会を開催する体育館はコート4面分が入る体育館が多い。
- メインアリーナはバスケットボールコート3面分が余裕をもったサイズであればバレーボールコート4面も可能。
- サブアリーナはバレーボールコート2面とれればサブだけで大会可能。
- Vリーグ、国際大会ではサブが練習会場になり両チーム分で2面入るのが絶対条件になっている。
- 希望はメインアリーナで4面、サブアリーナで2面。
- ◆ 大会役員には選手の約半数の人数が必要となるので、広い控室、スペースが必要。
- シッティングバレー、9人制バレー用のポール穴も設置してほしい。

8 八戸市バスケットボール協会

日時	令和4年7月8日(金)11:00~12:00
場所	八戸市庁別館 7 階会議室 C

- 大会運営上はサブ1面では使い勝手が良くなく、メイン2面、サブ2面であれば他競技との同時開催も可能となり使いやすい。
- 中体連の体育館競技は3競技(バスケ、バレー、卓球)あるが、現状では東体育館と合わせても常に1競技は体育館を使用できない。2面+2面にすれば、それが解消される。
- サブアリーナにも観客席は必要。
- Bリーグ開催時は可動席込みで 5,000 席、通常時は 2,000 席程度で良い
- ◆ 会議室としては例えばミニ国体の監督会議では1県4チームで1チーム 2人(監督・主将)として48人に、50人弱の運営スタッフで100人程 度が入れる会議室が必要。
- 審判控室としては 4 面利用の場合は、審判 3 人制×4 面=12 人、前後の 試合を入れて最大 36 人収容可能な部屋が必要。
- Bリーグは更衣室、シャワー室、トイレは選手と審判で別、動線も注意 が必要。
- トイレは観客とも分ける必要あり。
- 電光掲示板関連は維持管理上、後付けが良い。東体育館は配線が床埋設 だが壊れてから使用していない。
- スポーツ優先の体育館として欲しい。イベントにも使えるとイベント優先になり、競技者が使えない状況にもなる。

9 八戸水泳協会

日時	令和4年8月29日(月)10:00~11:00
場所	八戸市庁別館 7 階会議室 C

(意見)

- 屋内 25m プールの公認規定は 6 レーン以上だが、一般的に大会では決勝 を 8 人で行うので 8 レーンで整備してほしい。
- 屋内 25m 公認プールの鯵ヶ沢町や六ヶ所での大会が多く、引率する保護 者の負担が大きい。
- 小中高生の 90%はスクール生で、南部山や南郷など、スクール以外の練習は保護者の送迎が必要なため長根公園内へのプール整備を希望する。
- 南部山を公認プールに改修するとしても、全て取り換えなければならず、観客席もない。せっかく造りなおすのであれば、いくらかでも観客席があった方がよく、長根であれば公共交通機関で通える選手も増える。
- 学校体育での水泳授業が年1~2回と少なくなっており、子ども達に水に入る機会をより多く提供するためにも公共交通機関で通える長根公園内にプールを整備してほしい。
- 水泳は他競技のトレーニングにも使われており、長根公園内にプールを 整備し、総合的な運動公園としてほしい。

10 八戸市体操協会

日時	令和4年8月29日(月)16:00~16:40
場所	八戸市庁別館 7 階会議室 B

- サブアリーナにも体操器具がセットできる穴があれば、3面+1面でも2面+2面でもどちらでも良い。
- 東北大会、全国大会が開催できるような器具とスムーズに設営ができ、 十分な広さのある器具庫の整備が一番の願い。
- 武道館ではこれまでもレスリングのマットを使用して体操教室を行っており、将来的にレスリング場として残るのであれば、今の剣道場や柔道場でも体操教室を行いたい。

11 八戸弓道協会

日時	令和4年9月1日(木)17:00~17:30
場所	八戸市庁別館 7 階会議室A

(意見)

- 今の弓道場は朝5時から夜10時まで利用できることで、朝はご年配が中心、夜は若い人たちが中心に練習しており、使い勝手が良い。今の場所に存置して、利用を継続したい。
- できれば射場を広くしてほしい。

12 八戸市柔道協会

日時	令和4年9月21日(水)18:00~19:00
場所	八戸市庁別館 7 階会議室A

- 新たな八戸市体育館に柔道場を整備し、機能移転することで良い。
- 競技中の音の問題があり、剣道場とは分離してほしい。
- 畳下地には緩衝材の設置を検討していただきたい。目に見えないところ だが怪我のことを考えると非常に大事な部分である。
- 器具庫はアリーナと同一フロアに欲しい。現八戸市体育館では地下から アリーナに運んでおり器具庫が別階だと設営が大変。
- 試合場サイズは、場内8m×8m、場外(安全地帯)4mを含めて試合場として、さらに試合場の外側に1mの通路があれば良い。2面分の試合場サイズとしては31m×16mで良い。
- 観客席は長辺の片側にあれば良い。もう片側は大会本部とする。
- 現八戸市体育館では大会時に試合場を4面敷いているが、余裕がなく窮屈である。柔道としてはメインがバスケットボールコート3面分あった方が使いやすい。そうすれば、メインに試合場を4面つくり、サブをアップ会場としても使える。
- 救護室(負傷者待機場所)と救急車入口が直結している構造が望ましい。
- ▼リーナには機材ケーブル用に所々にコンセントがあれば良い。
- 空調設備は夏場が涼しければ、注意してほしい点や注文は特になし。

13 八戸ウエイトリフティング協会

日時	令和4年9月26日(月)9:00~10:00
場所	八戸市庁別館 7 階会議室 B

- アリーナはあまり大きくなくて良い。全国大会等、大きな大会は平川市体育館で行うようになった。八戸市では県内大会、地区大会(県南大会30人規模)を開催出来ればと考えている。大会会場としてはサブアリーナ1面程度で実施可能。10m四方の競技台と審判等の配置ができれば大会はできるので、バスケットボールコート1面分あれば十分開催できる。
- 大会時にアップ会場として、試合会場と同じフロアにトレーニングルームがあれば良い。それができなければ、例えばアリーナを半分に仕切って、試合会場とアップ会場を半分ずつ使用する方法もある。そのようにできるような床基礎になっていれば良い。