

八戸清掃工場 運転管理状況(2)

平成24年1月

2. 搬入ごみデータ

単位:t

生活系ごみ					事業系						リサイクル プラザ残渣	合計
収集	持込	減免	災害	計	許可	一般	減免	受託	災害	計		
3,689.08	24.87	0.00	0.00	3,713.95	1,707.07	194.34	22.53	3.37	730.44	2,657.75	171.65	6,543.35

※減免ごみ：火災ごみ及び一般家庭の草木だけの持ち込み

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉 別	設 備	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	備 考	
第一工場	A号炉	ボイラー	平成23年8月30日			
		エコマイザー	平成23年9月2日			
		バグフィルター入口煙道	平成23年5月16日	平成23年9月5日	平成23年12月22日	5月実施分を追加記入しました
	B号炉	ボイラー	平成23年10月29日			
		エコマイザー	平成23年10月31日			
		バグフィルター入口煙道	平成23年7月21日	平成23年11月4日		
第二工場	1号炉	ボイラー			平成24年1月17日	
		第一ガスクーラー	平成23年6月15日	平成23年11月4日	平成24年1月16日	年3回
		第二ガスクーラー	平成23年6月21日	平成23年11月3日	平成24年1月20日	年3回
		バグフィルター				

4. 排出ガス分析結果(測定場所:煙突)

炉 別	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん (g/m3N)	塩化水素 (mg/m3N)	硫黄酸化物 (ppm)	窒素酸化物 (ppm)	採 取 年 月 日	報 告 を 受 け た 年 月 日	備 考	
第一工場	A号炉	0.22				平成24年11月18日	平成24年1月16日		
			0.003	8	0.11	110	平成23年4月28日	平成23年6月30日	
			0.002	20	0.22	93	平成23年7月28日	平成23年8月30日	
			0.002	110	0.063	94	平成23年8月11日	平成23年10月13日	
			<0.001	46	0.16	100	平成23年11月4日	平成24年1月23日	
		<0.001	16	0.086	91	平成24年12月12日	平成24年1月23日		
	B号炉	0.072					平成23年9月8日	平成23年11月29日	
			0.003	13	0.12	110	平成23年5月26日	平成23年6月30日	
			<0.001	40	<0.064	110	平成23年6月14日	平成23年6月30日	
			<0.001	38	<0.063	95	平成23年8月22日	平成23年10月13日	
		<0.001	27	0.16	120	平成23年9月22日	平成23年10月13日		
	<0.001	88	0.85	100	平成23年12月22日	平成24年1月23日			
第二工場	1号炉	0.028				平成23年9月9日	平成23年11月29日		
			<0.001	48	0.77	77	平成23年5月26日	平成23年6月30日	
			<0.001	10	0.49	72	平成23年8月30日	平成23年10月13日	
			0.002	21	0.94	62	平成23年9月13日	平成23年10月13日	
			0.001	23	0.94	60	平成23年10月11日	平成23年11月25日	
			<0.001	49	0.96	87	平成23年12月22日	平成24年1月23日	