

八戸清掃工場 運転管理状況(2)

平成25年11月

2. 搬入ごみデータ

単位:t

生活系ごみ					事業系						リサイクル プラザ残渣	合計
収集	持込	減免	災害	計	許可	一般	減免	受託	災害	計		
3,830.51	73.28	3.54	0.00	3,907.33	1,912.19	295.37	12.16	0.00	131.82	2,351.54	231.48	6,490.35

※減免ごみ：火災ごみ

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉 別	設 備	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	備 考	
第一工場	A号炉	ボイラー	平成25年9月11日			
		エコマイザー	平成25年9月11日			
		バグフィルター	平成25年5月24日	平成25年9月17日		
	B号炉	ボイラー	平成25年10月31日			
		エコマイザー	平成25年10月31日			
		バグフィルター	平成25年7月9日	平成25年10月31日		
第二工場	1号炉	ボイラー				
		第一ガスクーラー	平成25年6月21日	平成25年9月3日	年3回	
		第二ガスクーラー	平成25年6月14日	平成25年9月4日	年3回	
		バグフィルター				

4. 排出ガス分析結果(測定場所:煙突)

炉 別	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) 排出基準 1	ばいじん (g/m ³ N) 基準値 0.08	塩化水素 (mg/m ³ N) 基準値 700	硫黄酸化物 (m ³ N/h) K値 6.0	窒素酸化物 (ppm) 基準値 250	採 取 年 月 日	報 告 を 受 け た 年 月 日	備 考	
第一工場	A号炉	0.003	10	<0.056	98	平成25年4月23日	平成25年5月28日		
		<0.001	19	0.10	150	平成25年7月12日	平成25年8月29日		
		<0.001	62	0.19	100	平成25年8月6日	平成25年9月24日		
		<0.001	9	<0.062	180	平成25年10月18日	平成25年11月8日		
	B号炉	0.047					平成25年8月21日	平成25年10月23日	
		0.001	3	<0.057	88	平成25年5月13日	平成25年6月14日		
		<0.001	19	0.12	120	平成25年6月14日	平成25年7月11日		
		<0.001	7	<0.051	96	平成25年8月23日	平成25年9月24日		
第二工場	1号炉	0.015				平成25年7月11日	平成25年8月30日		
		<0.001	9	0.48	65	平成25年4月24日	平成25年5月28日		
		<0.001	57	0.84	49	平成25年5月16日	平成25年6月14日		
		<0.001	13	1.1	76	平成25年7月22日	平成25年8月29日		
		<0.001	12	1.3	73	平成25年9月26日	平成25年10月18日		