

八戸清掃工場 運転管理状況(2)

平成25年8月

2. 搬入ごみデータ

単位:t

生活系ごみ					事業系						リサイクル プラザ残渣	合計
収集	持込	減免	災害	計	許可	一般	減免	受託	災害	計		
5,014.07	103.11	3.23	0.00	5,120.41	2,241.58	367.58	0.00	3.51	0.00	2,612.67	274.54	8,007.62

※減免ごみ：火災ごみ

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉 別	設 備	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	備 考
第一工場	A号炉	ボイラー			
		エコマイザー			
		バグフィルター	平成25年5月24日		
	B号炉	ボイラー			
		エコマイザー			
		バグフィルター	平成24年7月9日		
第二工場	1号炉	ボイラー			
		第一ガスクーラー	平成25年6月21日		年3回
		第二ガスクーラー	平成25年6月14日		年3回
		バグフィルター			

4. 排出ガス分析結果(測定場所:煙突)

炉 別	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) 排出基準 1	ばいじん (g/m3N) 基準値 0.08	塩化水素 (mg/m3N) 基準値 700	硫酸酸化物 (m3N/h) K値 6.0	窒素酸化物 (ppm) 基準値 250	採 取 年 月 日	報 告 を 受 け た 年 月 日	備 考
第一工場	A号炉	0.003	10	<0.056	98	平成25年4月23日	平成25年5月28日	
		<0.001	19	0.10	150	平成25年7月12日	平成25年8月29日	
	B号炉	0.001	3	<0.057	88	平成25年5月13日	平成25年6月14日	
		<0.001	19	0.12	120	平成25年6月14日	平成25年7月11日	
第二工場	1号炉	0.015				平成25年7月11日	平成25年8月30日	
		<0.001	9	0.48	65	平成25年4月24日	平成25年5月28日	
		<0.001	57	0.84	49	平成25年5月16日	平成25年6月14日	
		<0.001	13	1.1	76	平成25年7月22日	平成25年8月29日	