

八戸清掃工場 運転管理状況(1)

1. 運転データ

令和6年6月

[illegible]

八戸清掃工場 運転管理状況(2)

令和6年6月

2. 搬入ごみデータ

単位:t

生活系ごみ					事業系					リサイクル プラザ残渣	合計
収集	持込	減免	災害	計	許可	一般	減免	災害			
3,264.53	113.35	5.18	0.00	3,383.06	1,771.24	318.34	0.02	0.00		2,089.60	5,761.05

※減免ごみ: 枝木草類、クリーンパートナー

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉 別	設 備	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	備 考
第一工場	A号炉	ボイラー	令和6年4月27日		
		エコマイザー	令和6年4月27日		
		バグフィルター	令和6年4月30日		
	B号炉	ボイラー			
		エコマイザー			
		バグフィルター			
第二工場	1号炉	ボイラー			
		第一ガスクーラー			年3回
		第二ガスクーラー			年3回
		バグフィルター			

4. 排出ガス分析結果(測定場所:煙突)

炉 別	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) 排出基準 1	ばいじん (g/m3N) 基準値 0.08	塩化水素 (mg/m3N) 基準値 700	硫黄酸化物 (m3N/h) K値 6.0	窒素酸化物 (ppm) 基準値 250	採 取 年 月 日	報 告 を 受 け た 年 月 日	備 考
第一工場	A号炉							
	B号炉							
		0.004	< 2	< 0.1	100	令和6年4月26日	令和6年6月25日	
第二工場	1号炉							