

八戸清掃工場 運転管理状況(1)

1. 運転データ

令和7年2月

[illegible]

八戸清掃工場 運転管理状況(2)

令和7年2月

2. 搬入ごみデータ

単位:t

生活系ごみ					事業系					リサイクル プラザ残渣	合計
収集	持込	減免	災害	計	許可	一般	減免	災害		計	
2,451.76	52.50	0.39	0.00	2,504.65	1,341.90	152.59	0.00	0.00		1,494.49	4,143.06

※減免ごみ：枝木草類

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉 別		設 備	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	備 考
第一工場	A号炉	ボイラー	令和6年4月27日			
		エコマイザー	令和6年4月27日			
		バグフィルター	令和6年4月30日			
	B号炉	ボイラー	令和6年6月15日			
		エコマイザー	令和6年6月15日			
		バグフィルター	令和6年6月17日			
第二工場	1号炉	ボイラー	令和7年1月15日			
		第一ガスクーラー	令和6年7月9日	令和6年11月1日	令和7年1月27日	年3回
		第二ガスクーラー	令和6年7月18日	令和6年11月14日	令和7年2月3日	年3回
		バグフィルター	令和7年1月28日			

4. 排出ガス分析結果(測定場所:煙突)

炉 別	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) 排出基準 1	ばいじん (g/m3N) 基準値 0.08	塩化水素 (mg/m3N) 基準値 700	硫黄酸化物 (m3N/h) K値 6.0	窒素酸化物 (ppm) 基準値 250	採 取 年 月 日	報 告 を 受 け た 年 月 日	備 考
第一工場	A号炉	0.011				令和6年7月4日	令和6年10月2日	
			0.001	13	< 0.05	95	令和6年6月5日	令和6年7月9日
			0.001	17	< 0.05	64	令和6年7月3日	令和6年8月8日
			< 0.001	6	< 0.1	110	令和6年10月30日	令和7年1月6日
			< 0.002	37	< 0.1	120	令和6年11月20日	令和6年12月20日
	B号炉	0.037				令和6年8月7日	令和6年10月2日	
			0.004	< 2	< 0.1	100	令和6年4月26日	令和6年6月25日
			0.003	33	< 0.05	130	令和6年5月15日	令和6年7月5日
			0.015	15	< 0.1	130	令和6年7月31日	令和6年9月9日
			0.017	2	< 0.05	110	令和6年8月22日	令和6年10月2日
			0.018	5	< 0.05	94	令和6年9月26日	令和6年11月8日
第二工場	1号炉		0.010	< 1	< 0.05	70	令和7年1月15日	令和7年2月18日
		0.036				令和6年8月6日	令和6年10月2日	
			0.002	16	0.46	78	令和6年5月8日	令和6年6月25日
			0.006	80	0.51	72	令和6年6月12日	令和6年7月12日
			0.003	50	0.25	70	令和6年8月21日	令和6年10月2日
			0.003	10	0.16	61	令和6年9月25日	令和6年11月8日
			0.003	16	0.40	81	令和6年10月23日	令和6年11月20日
			0.003	6	0.10	61	令和6年12月11日	令和7年2月13日