

八戸清掃工場 運転管理状況(1)

1. 運転データ

令和8年7月

[illegible]

八戸清掃工場 運転管理状況(2)

令和8年7月

2. 搬入ごみデータ

単位:t

生活系ごみ					事業系					リサイクル プラザ残渣	合計
収集	持込	減免	災害	計	許可	一般	減免	災害			
3,597.10	118.15	4.56	2.59	3,722.40	1,915.12	223.98	22.08	0.00		2,161.18	6,232.54

※減免ごみ：枝木草類、クリーンパートナー、ごみゼロ、災害ごみ(地震)

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉 別		設 備	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	除 去 年 月 日	備 考
第一工場	A号炉	ボイラー				
		エコマイザー				
		バグフィルター				
	B号炉	ボイラー				
		エコマイザー				
		バグフィルター				
第二工場	1号炉	ボイラー				
		第一ガスクーラー	令和8年5月15日			年3回
		第二ガスクーラー	令和8年5月15日			年3回
		バグフィルター				

4. 排出ガス分析結果(測定場所:煙突)

炉 別		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) 排出基準 1	ばいじん (g/m3N) 基準値 0.08	塩化水素 (mg/m3N) 基準値 700	硫黄酸化物 (m3N/h) K値 6.0	窒素酸化物 (ppm) 基準値 250	採 取 年 月 日	報 告 を 受 け た 年 月 日	備 考
第一工場	A号炉		0.003	41	0.1	77	令和8年6月3日	令和8年7月1日	
	B号炉		0.002	35	< 0.05	60	令和8年5月28日	令和8年7月10日	
第二工場	1号炉								